

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
г. Иркутска ДДТ №2
Е.Ю. Сальникова
26 июня 2010 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 6/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО г. Иркутска ДДТ №2**
- 1.2. Адрес объекта **г. Иркутск, ул. Лермонтова, 311**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - часть отдельно стоящего здания **2** этажей, **813,1** кв. м.
- 1.4. Год постройки здания **1970** г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска дом детского творчества №2 (МБУДО г. Иркутска ДДТ №2)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Иркутск, м-н Первомайский, 53**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **безвозмездное пользование**
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования города Иркутска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое - **образование**)
- 2.2 Виды оказываемых услуг - **дополнительное образование детей**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте (занятия по 1,5 часа 2-3 раза в неделю)**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **190 человек в день**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус 3,10,18,45,54,55,74, троллейбус - 1,7,10,10к - до остановки Академгородок,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **120** м
 - 3.2.2 время движения (пешком) **2** мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**
 - 3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером по ул. Лермонтова**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (1 лестница - 5 ступеней, 2 лестница - 8 ступеней, бордюры)** Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (О,Г,У,К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В (К,С,О, Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДЧ-И (Г,У, О,С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней по пути движения на прилегающей территории, внутри помещения предусмотреть ситуационную помощь

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения требуется специальные информационные стенды (мнемосхема в холле помещения), вывеска о режиме работы дома творчества, план эвакуации продублированный шрифтом Брайля, установка акустической информации (сигнал эвакуации), предусмотреть ситуационную помощь.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо рассмотреть возможность приобретения и установления индукционной петли, предоставление ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности для инвалидов-колясочников установить кнопку вызова на высоте от 110 до 140 см, оборудовать санитарную комнату, внутри помещения предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Закрепить обязанности в должностной инструкции у сотрудника дома творчества, по сопровождению и оказанию ситуационной помощи инвалидам различных категорий, от момента вызова помощника по кнопке вызова до момента получения услуги.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг. мероприятия, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг. мероприятия Текущий ремонт |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий, капитальный ремонт, орг. мероприятия |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (о, с, г, у,к),

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ИРО «ВОИ»;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от "24" февраля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: N акта б/н от "16" марта 2020 г.

3. Решения Комиссии Управленческое решение согласовано " 20" февраля 2020 г.

(Приказ № 8/1-од)

Комиссией (название): Комиссия по проведению оценки условий доступности объектов



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО г. Иркутска

ДДТ №2

Е.Ю. Сальникова

"24" февраля 2020 г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N 4**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО г. Иркутска ДДТ №2**
- 1.2. Адрес объекта **г. Иркутск, ул. Лермонтова, 311**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания отдельно стоящего здания **2** этажей, **813,1** кв. м.
- 1.4. Год постройки здания **1970** г., последнего капитального ремонта - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска дом детского творчества №2 (МБУДО г. Иркутска ДДТ №2)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Иркутск, м-н Первомайский, 53**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **безвозмездное пользование**
- 1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования города Иркутска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое - **образование**)
- 2.2 Виды оказываемых услуг - **дополнительное образование детей**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте (занятия по 1,5 часа 2-3 раза в неделю)**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **190 человек в день**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус 3,10,18,45,54,55,74, троллейбус – 1,7,10,10к – до остановки Академгородок,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером по ул. Лермонтова**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (1 лестница – 5 ступеней, 2 лестница – 8 ступеней, бордюры)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)


| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг. мероприятия, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг. мероприятия Текущий ремонт |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий, капитальный ремонт, орг. мероприятия |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано Грачева В.А., заместитель директора по УВР

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
г. Иркутска ДДТ №2
Е.Ю. Сальникова
"16" марта 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 6/н**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО г. Иркутска ДДТ №2**
1.2. Адрес объекта **г. Иркутск, ул. Лермонтова, 311**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания отдельно стоящего здания **2** этажей, **813,1** кв. м.
1.4. Год постройки здания **1970** г., последнего капитального ремонта **-**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **-**, капитального **-**
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска дом детского творчества №2 (МБУДО г. Иркутска ДДТ №2)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Иркутск, м-н Первомайский, 53**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - **безвозмездное пользование**
1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования города Иркутска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое - **образование**)
2.2 Виды оказываемых услуг - **дополнительное образование детей**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте (занятия по 1,5 часа 2-3 раза в неделю)**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **190 человек в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус 3,10,18,45,54,55,74, троллейбус – 1,7,10,10к – до остановки Академгородок,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером по ул. Лермонтова**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (1 лестница – 5 ступеней, 2 лестница – 8 ступеней, бордюры)**

Их устройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (О,Г,У,К,С) | - | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | - | 2-6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В (К,С,О, Г,У) | - | 7-12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | - | 13-16 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДЧ-И (Г,У, О,С) | - | 17-20 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | 21-22 |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней по пути движения на прилегающей территории, внутри помещения предусмотреть ситуационную помощь

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения требуется специальные информационные стенды (мнемосхема в холле помещения), вывеска о режиме работы дома творчества, план эвакуации продублированный шрифтом Брайля, установка

акустической информации (сигнал эвакуации), предусмотреть ситуационную помощь. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо рассмотреть возможность приобретения и установления индукционной петли, предоставление ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности для инвалидов-колясочников установить кнопку вызова на высоте от 110 до 140 см, оборудовать санитарную комнату, внутри помещения предусмотреть оказание ситуационной помощи.

Закрепить обязанности в должностной инструкции у сотрудника дома творчества, по сопровождению и оказанию ситуационной помощи инвалидам различных категорий, от момента вызова помощника по кнопке вызова до момента получения услуги.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг. мероприятия, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг. мероприятия Текущий ремонт |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий, капитальный ремонт, орг. мероприятия |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Грачева В.А., заместитель директора по УВР
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (о, с, г, у,к).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ИРО «ВОИ»;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

1.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Председатель комиссии – директор Сальникова Е.Ю. _____

Члены рабочей группы:

зам. директора по АХЧ Песковец Ю.А. _____

председатель профсоюза Плюхина К.П. _____

зам. директора по УВР Халеев И.В. _____

старший методист Столяревская О.Н. _____

старший методист Панцевич Е. _____

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя ИРО ВОИ Пухляк С.А. Пухляк

Приказ " 20" февраля 2020 г.

(Приказ № 8/1-од)

Комиссией (название): Комиссия по проведению оценки условий доступности объектов

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, ул. Лермонтова,311
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|-----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | | | | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | | | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | Нет нормативных поручней | | Установить нормативные поручни (СП 59-13330-2016 п. 6.2) | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | | 1 | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Нет оборудованной автостоянки для инвалидов | | Рекомендуем обратиться в администрацию и ГИБДД для создания парковочного места для инвалидов | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ (О,Г,У,К,С) | - | 1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Вход в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска

дом детского творчества №2 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 311

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|-----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет | | | | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Установлена кнопка вызова на высоте 154 см | | Понизить кнопку вызова до 0,85-1 м, установить в соответствии с требованиями СП 59-13330-2016 | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | 2-6 | Дверь двухстворчатая, железная, маркировки слабовидящих. нет для | | Рекомендуем нанести на полотно двери отражающие круги для слабовидящих. | ТР |
| 2.5 | Вторая входная дверь | есть | | | Дверь стеклянная, двухстворчатая, светоотражающих кругов для слабовидящих нет | | Рекомендуем нанести на полотно двери отражающие круги для слабовидящих | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ-В | - | 1-6 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, ул. Лермонтова,311

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | | Все | Предусмотреть ситуационную помощь | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | Есть | | | | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | 7-12 | В помещении четыре пожарных выхода, нет выделенного пути эвакуации для инвалидов, не обозначены направляющие по пути эвакуации. | | Рекомендуем по пути эвакуации установить направляющие, один из эвакуационных путей приспособить для эвакуации людей с инвалидностью (СП 59-13330-2016 п. 6.2.19-6.2.32) | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-В (К,С,О, Г,У) | - | 7-12 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, ул. Лермонтова,311

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | | | | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания(брифинг приставка) | нет | | 13-16 | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Предусмотреть ситуационную помощь | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Кабинетная форма обслуживания | ДУ | - | 13-16 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, ул. Лермонтова,311**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | № фото | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 17-20 | Санитарная комната не приспособлена под требования для инвалидов, ширина двери 68 см, что не соответствует норме нет поручней у раковины, нет поручней у унитаза, нет держателей для костылей. | Все | Оборудовать санитарную комнату в соответствии и с требованиями и СП 59.13330-2012 | КР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДЧ-И (Г,У, О,С) | - | 17-20 | Организационные мероприятия, капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, ул. Лермонтова,311
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | 21-22 | -визуальная информация размещена с нарушением нормативных требований. | Все | Рекомендуем разместить стенд с информацией об оказываемых услугах с учетом всех стандартов в соответствии с (СП 59-13330-2016 п. 6.5), организовать ситуационную помощь при получении услуг | ТСР ТР, Орг, КР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации (и связи) на объекте | ДУ | - | 21-22 | Организационные мероприятия, |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фото-фиксации на объекте




Фото №1 Площадка перед зданием




Фото №2 Вход в здание




Фото №3 Кнопка вызова





Фото №4 Вход в здание




Фото № 5 Тамбур



Фото № 6 Тамбур и вторая дверь



**Фото №7 Первый выход (эвакуационный)
из актового зала**



**Фото №8 Второй выход
(эвакуационный) из ДТ**



Фото №9 Первый выход (эвакуационный)
с улицы в актовый зал




Фото №10 Пути эвакуации




Фото №11 Пути эвакуации




Фото №12 Пути эвакуации
(центральный вход)



Фото №13 Зал хореографии




Фото №14 Актовый зал



Фото №15 Вход в раздевалку



Фото №16 Вход в раздевалку




Фото №17 Санитарная комната
(дверные проемы)




Фото №18 Санитарная комната
(вид изнутри)




Фото № 19 Санитарная комната




Фото №20 Санитарная комната




Фото №21 Информационный стенд




Фото №22 Информационный стенд
(план эвакуации)

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории Иркутской области до 2025 года.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №2 Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 311**

| № п/п | Наименование объекта | Содержание работ | Вид работ | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения рекомендаций |
|-------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вход в здание | Рекомендуем установить нормативные поручни (СП 59-13330-2016 п. 6.2) установить доводчик на двери, время закрытия не меньше 5 секунд, нанести на полотно двери отражающие круги для слабовидящих. | Текущий ремонт | Вход в здание будет доступен для всей категории инвалидов | Песковец Ю.А., зам директора по АХЧ | 2020 год |
| 2 | Предоставление услуг | Рекомендуем установить таблички возле кабинетов с информацией в соответствии с нормативами Предусмотреть ситуационную помощь (разработать сотрудникам пошаговую инструкцию по сопровождению МГН) | Решение ТСР, текущий ремонт | Качественное оказание услуг | Песковец Ю.А., зам директора по АХЧ | 2020-2022 год |
| 3 | Туалетная комната | Установить табличку обозначающая санитарную комнату с лево от двери на высоте 1,2-1,4 м. информацию продублировать шрифтом Брайля., оборудовать санитарную комнату в соответствии с СП 59-13330 | Капитальный ремонт | Будет доступна для инвалидов всех групп | Песковец Ю.А., зам директора по АХЧ | 2025 год |
| 4 | Информационное сопровождение | Информационные таблички установить на высоте от 0,8 до 1,1 м. Режим работы продублировать шрифтом Брайля. | Текущий ремонт | Система информации будет доступна | Песковец Ю.А., зам директора по АХЧ | 2025 год |